

### 水質検査結果集計表（水質基準項目）

平成31年4月分

採水日 平成31年 4月17日

No	水質基準項目	水質基準値	簡易水道										
			岩館		八森		観海		埜		沢目		
			原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	
1	一般細菌	100/ml以下		2		0		0		0		0	
2	大腸菌	検出されないこと		陰性		陰性		陰性		陰性		陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/1以下											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/1以下											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/1以下											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/1以下											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/1以下											
8	六価クロム化合物	0.05mg/1以下											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/1以下											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/1以下											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/1以下											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/1以下											
13	ホウ素及びその化合物	1mg/1以下											
14	四塩化炭素	0.002mg/1以下											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/1以下											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/1以下											
17	ジクロロメタン	0.02mg/1以下											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/1以下											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/1以下											
20	ベンゼン	0.01mg/1以下											
21	塩素酸	0.6mg/1以下											
22	クロロ酢酸	0.02mg/1以下											
23	クロロホルム	0.06mg/1以下											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/1以下											
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/1以下											
26	臭素酸	0.01mg/1以下											
27	総トリハロメタン	0.1mg/1以下											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/1以下											
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/1以下											
30	ブromホルム	0.09mg/以下											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/1以下											
32	亜鉛及びその化合物	1mg/1以下											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/1以下											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/1以下											
35	銅及びその化合物	1mg/1以下											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/1以下											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/1以下											
38	塩化物イオン	200mg/1以下		15.9		12.1		13.4		11.8		12.8	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/1以下											
40	蒸発残留物	500mg/1以下											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/1以下											
42	ジェオスミン	0.00001mg/1以下											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/1以下											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/1以下											
45	フェノール類	0.005mg/1以下											
46	有機物（全有機炭素（TOC））	3mg/1以下		<0.5		<0.3		<0.3		<0.3		<0.3	
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.9		7.4		7.6		7.5		7.5	
48	味	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
49	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし		異常なし	
50	色度	5度以下		0.8		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
51	濁度	2度以下		<0.2		<0.2		<0.2		<0.2		<0.2	

独自検査
大腸菌 陰性
嫌気性芽胞菌（原水）0